



正本

报告编号: WYHJ202302039



202301109

# 检测报告

项目名称: 废水检测

委托单位: 山东富伦钢铁有限公司

受检单位: 山东富伦钢铁有限公司

报告日期: 2023年2月8日

山东惟一环境科技有限公司



# 废 水 检 测 报 告

委托单位	山东富伦钢铁有限公司		检测目的	委托检测		
联系人	许庆进		联系电话	13561713679		
采样日期	2023年1月18日		完成日期	2023年1月19日		
	2023年1月28日			2023年1月29日		
检测项目 检测方法 及仪器	检测项目	方法依据	仪器设备名称	管理编号	检出限	
	pH 值	HJ 1147-2020	PHBJ-260 pH 计	LHK-118	—	
			DZB-712F 型便携式多参数分析仪	LHK-140		
	悬浮物	GB/T 11901-1989	Quintix224-1CN 电子天平	LHK-01	—	
	石油类	HJ 637-2018	MH-6 红外测油仪	LHK-89	0.06 mg/L	
	氨氮	HJ 535-2009	TU-1810D 紫外可见分光光度计	LHK-33	0.025 mg/L	
	化学需氧量	HJ 828-2017	ST106B1 智能 COD 石墨回流消解仪	LHK-102	4 mg/L	
			25.00mL 白色酸式滴定管	DD-02		
总氮	HJ 636-2012	TU-1810D 紫外可见分光光度计	LHK-33	0.05 mg/L		
总磷	GB/T 11893-1989	TU-1810D 紫外可见分光光度计	LHK-33	0.01 mg/L		
检测 结果	采样日期	采样点位	样品状态	样品编号	检测项目	检测结果
	2023.01.18	综合污水处理 排放口	无色、无 味、无浮 油	WS20230118-018	pH 值 (无量纲)	7.3 (14.3 °C)
					悬浮物 (mg/L)	8
					石油类 (mg/L)	0.06 L
					氨氮 (mg/L)	4.74
					化学需氧量 (mg/L)	21
					总氮 (mg/L)	8.94
					总磷 (mg/L)	0.04
	2023.01.28	综合污水处理 排放口	无色、无 味、无浮 油	WS20230128-005	pH 值 (无量纲)	7.2 (10.6 °C)
					悬浮物 (mg/L)	8
					石油类 (mg/L)	0.18
					氨氮 (mg/L)	4.40
					化学需氧量 (mg/L)	26
					总氮 (mg/L)	8.91
总磷 (mg/L)					0.04	
备注	检出限+L 表示检测结果低于方法检出限					
检测 结论	检测结果不予评价					





签发日期: 2023.2.8

以下空白

报告编写: 李佳鹏      审 核: 孙 平      签 发: 李 宁

# 检测报告说明

- 1、报告无本单位检测专用章及骑缝章、标记无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
- 3、报告须填写清楚，涂改无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本单位仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 6、本报告未经同意，不得用于广告宣传。
- 7、未经同意，不得部分复制本报告。

地 址：山东省济南市莱芜区大桥北路北首

邮 编：271100

电 话：0531-76260279

传 真：0531-76260279